Nulla leágazócsatlakozó közvilágítási lámpatestekhez

TTD 3 DS

Termékjellemzők

1. A leágazó oldalon korrózióménteS Alu ötvözet anyagú test és galvanizált rögzítőcsavarok.
2. Egyszerűen és gyorsan felszerelhető.
3. A fővezetéki oldalon szigetelésátszúró és teljesen vízzáró (6 kV/1 min)
4. A szigetelést átszúró fogakat kontaktpasztával töltött gumipofa veszi körül és védi a nedvesség behatolása ellen.
5. A csatlakozó túlhúzás ellen védett, mivel a 13 Nm elérésekor a nyíródófej leválik, de a megmaradó hatlapfej segítségével bontható.
6. A szerelvény karbantartást nem igényel. Élettartama -25 ... +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban minimum 35 év.
7. Megfelel az NF C66800 a HN 66S 43 és az MSZ275/1,2 szabvány előírásainak.

Műszaki jellemzők

Befogható keresztmetszetek:
Fővezeték: Szig. AlCu 35 - 95 mm^2
Leágazás: 2 x (1,5-6)+1 x (6-35) mm^2

Maximális meghúzási nyomaték:
Fővezetéken: 13 Nm

Szerelési utasítás

1. Illessze be a vezetéket a csatlakozó pofái közé.
2. Szorítsa meg a 13 Nm névleges forgatónyomatékkal (a nyíródófejű változatnál elnyíródásig).
3. Csupaszítsa meg a leágazó vezetékeket 13 mm hosszan.
4. Illessze a leágazó vezetékeket a helyükre ütközésig a furatban feltolva, hog a gumitömítés tökéletesen záródjon a szigetelésre.
5. Húzza meg a leágazó vezeték csavarjait.

OLDJUK MEG EGYÜTT!

MEGAWATT MÉRNÖKIRODA KFT.
1184 Budapest, Lakatos út 61-63 Tel: +36 1 297 0347 Fax: +36 1 295 3507 E-mail: info@mwmi.hu